

Отчёт

об исполнении Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма Предписания ОНДиПР (по г. Когалыму) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 23.03.2018 № 5/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

1. Во исполнение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.1, ч.3, ч.8, ч.13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» проемы в противопожарных преградах, отделяющие помещения «Пищеблок» и «Библиотека» от образовательной части здания не заполнены противопожарными элементами 2-го типа. *(Договор поставки от 31.07.2018 № 27/18-П, договор безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) от 31.07.2018.)*
2. Во исполнение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в местах поворота эвакуационных путей, отсутствуют соответствующие эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. *(Договор подряда от 24.07.2018 № 033-07-18/СОУЭ на замену световых указателей путей эвакуации и установку дополнительных речевых оповещателей, договор от 24.08.2018 № 034/18ПО на поставку продукции системы оповещения).*
3. Во исполнение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» помещения «Столовая», «Актовый зал», «Спортивный зал», № 323, № 324, № 325 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. *(Договор подряда от 24.07.2018 № 033-07-18/СОУЭ на замену световых указателей путей эвакуации и установку дополнительных речевых оповещателей, договор от 24.08.2018 № 034/18ПО на*